



CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO Carvalho DO CONCELHO DE PESO DA
RÉGUA

EDITAL n.º 04/2013

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

4º TRIMESTRE 2013
01 Outubro a
31 Dezembro

Parâmetros (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º de Análises superiores ao VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises PCQA		% de Análises realizadas
		Valor mínimo	Valor máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli - UFC/100 mL	0	5	5	1	0	1	1	100
BACTÉRIAS COLIFORMES - UFC/100 mL	0	27	27	1	0	1	1	100
CLORO RESIDUAL LIVRE - mg/L Cl2	---	0,1	0,1	0	100	1	1	100

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Carvalho

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP: a) Causas: Dosagem inadequada de reagente, falta de manutenção e limpeza reservatório b)

Medidas corretivas: Correção da dosagem de reagente no tratamento, manutenção e limpeza reservatório

O presidente: Nuno Manuel Sousa Pinto Carvalho Gonçalves

Data da publicação: 27 de Fevereiro de 2014