



CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
NA ZONA DE ABASTECIMENTO **ASSUREIRAS** DO CONCELHO DE PESO DA RÉGUA

EDITAL n.º 2

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

2º TRIMESTRE 2017
01 Abril a
31 Junho

Grupo	Parâmetro	Unidades	Previstas	Realizadas (%)	Mín	Máx	VP	Cumprimento (%)
Controlo de Rotina I								
CR1	Escherichia coli	ufc/100ml	1	100	0	0	0	100
CR1	Cloro Residual Livre	mg/l Cl	1	100	0,29	0,29	---	---
CR1	Bactérias coliformes	ufc/100ml	1	100	0	0	0	100

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Assureiras

O presidente: **Nuno Manuel Sousa Pinto Carvalho Gonçalves**

Data da publicação: **11 de Julho de 2017**