



CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO  
NA ZONA DE ABASTECIMENTO **CARVALHO** DO CONCELHO DE PESO DA RÉGUA

**EDITAL n.º 3**

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

3º TRIMESTRE 2018  
01 Julho a  
30 setembro

Grupo	Parâmetro	Unidades	Previstas	Realizadas (%)	Mín	Máx	VP	Cumprimento (%)
<b>Controlo de Rotina I</b>								
CR1	Escherichia coli	ufc/100ml	1	100	0	0	0	100
CR1	Cloro Residual Livre	mg/l Cl	1	100	<0,16	<0,16	---	---
CR1	Bactérias coliformes	ufc/100ml	1	100	0	0	0	100
<b>Controlo de Rotina II</b>								

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Carvalho

O presidente: José Manuel Gonçalves

Data da publicação: 5 de novembro  
de 2018